

# 原子力発電所 制御棒事故一覧

【別紙5】

	年月日	原発名	事故内容	
1	1978/11/2	福島第一3	制御棒5本が脱落	臨界
2	1979/2/12	福島第一5	制御棒1本が脱落	
3	1980/9/10	福島第一2	制御棒1本が脱落	
4	1988/7/9	女川1	制御棒2本が脱落	
5	1991/5/31	浜岡3	制御棒3本が脱落	
6	1991/11/18	福島第一2	制御棒5本が誤挿入	
7	1992/4月	浜岡1	制御棒1本が誤挿入	
8	1993/4/13	女川1	制御棒1本が誤挿入	
9	1993/6/15	福島第二3	制御棒2本が脱落	
10	1994/11月	浜岡2	制御棒1本が誤挿入	
11	1996/6/10	柏崎刈羽6	制御棒4本が脱落	
12	1996/10月	浜岡3	制御棒1本が誤挿入	
13	1998/2/22	福島第一4	制御棒34本が脱落	
14	1999/6/18	志賀1	制御棒3本が脱落	臨界
15	2000/4/7	柏崎刈羽1	制御棒2本が脱落	
16	2000/12月	浜岡1	制御棒2本が誤挿入	
17	2002/3/19	女川3	制御棒5本が誤挿入	
18	2005/4/16	柏崎刈羽3	制御棒17本が誤挿入	
19	2005/5/24	福島第一2	制御棒8本が誤挿入	
20	2006/5月	柏崎刈羽3	制御棒1本が脱落	